

Kanalizační řád

kanalizace pro veřejnou potřebu
sídel obce Žihobce

Bílenice, Kadešice, Rozsedly

AKTUALIZACE

Vypracovaný podle ustanovení §14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ustanovení § 24 a 25 prováděcí vyhlášky Mze č. 428/2001 Sb.

KŘ bude uložen:

1. Městský úřad Sušice, odbor ŽP
2. Obec Žihobce

Identifikační údaje obce a příslušné stokové sítě

Vlastník kanalizace	:	Obec Žihobce
Identifikační číslo (IČ)	:	0025 6366
Sídlo	:	Žihobce 20, 342 01 Sušice
Provozovatel kanalizace	:	Obec Žihobce
Identifikační číslo (IČ)	:	00256307
		Žihobce 20, 342 01 Sušice
Působnost kanalizačního řádu	:	vypouštění odpadních vod do kanalizační sítě v k.ú. Bílenice k.ú. Kadešice k.ú. Rozsedly
Zpracovatel kanalizačního řádu	:	Ing. Iva Šrámková Milínov 36, 341 42 Hlavňovice
Identifikační číslo (IČ)	:	737 17 908
Datum zpracování	:	04/2023

Aktualizaci Kanalizačního řádu schválil dle §14 odst.3, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů a dle §24 vyhlášky č. 428/2001 Sb. MěÚ Sušice, odbor životního prostředí, dne 12.7.2023, pod č.j. 2114/23/ZPR/Suě



Limunno

1. Všeobecně

Aktualizace kanalizačního řádu byla provedena z důvodu doplnění dalších stok v systému jednotné kanalizace v obci Kadešice a dále z důvodu změny povolení k vypouštění OV pro obce Bílenice, Rozsedly a Kadešice.

Povolení k vypouštění odpadních vod z VKV pro veřejnou potřebu obce Žihobce – část Bílenice, Rozsedly a Kadešice do levostranného bezejmenného přítoku Nezdeckého potoka bylo vydané MěÚ Sušice OŽP:

- pro obec Žihobce – část Bílenice č.j. 2050/08/ZPR/Kal ze dne 5.12.2008
- pro obec Žihobce – část Rozsedly č.j. 2048/08/ZPR/Kal ze dne 4.12.2008
- pro obec Žihobce – část Kadešice č.j. 2047/08/ZPR/Kal ze dne 3.12.2008

Tato povolení byla stanovena na 10 let od nabytí právní moci. Jejich platnost byla prodloužena, vydáním rozhodnutí, která mění ukazatele hodnoty „p“ na všech výustech .

- pro obec Žihobce – část Bílenice č.j. 3447/18/ZPR/Kal ze dne 10.12.2018
- pro obec Žihobce – část Rozsedly č.j. 3446/18/ZPR/Kal ze dne 10.12.2018
- pro obec Žihobce – část Kadešice č.j. 3437/18/ZPR/Kal ze dne 7.12.2018

Rozsah aktualizace kanalizačního řádu se týká pouze změny těchto ukazatelů na všech VKV veřejné kanalizace v obcích Bílenice, Rozsedly a Kadešice, které jsou v působnosti obce Žihobce. Charakteristika obce a ostatní údaje, jakož i množství vypouštěných odpadních vod zůstávají v platnosti stávajícího Kanalizačního řádu.

Dále dochází k aktualizaci tras jednotné stokové sítě a její celkové délky v obci Kadešice.

4. Popis kanalizační sítě

4.1. Technické údaje kanalizace

Trasy jednotné kanalizace v obci Kadešice byly aktualizovány ve výkresové části tohoto dokumentu. Kanalizační stoky jsou vedeny převážně ve veřejných plochách v místních komunikacích.

4.1.2. Kadešice

Stoková síť v obci Kadešice je zaústěna do bezejmenného levostranného přítoku Nezdeckého potoka, č.h.p. 1-08-01-089, na SV okraji obce Kadešice, volnou kanalizační výustí VKV1:

Materiál	betonové trouby DN 300 - 500
Celková délka	1563 m

Tabulka stok

Stoka „A“

B 500 – 293 m

B 300 – 292 m

Celkem – 585,0 m

Stoka „A1“
B 300 – 144 m

Stoka „A2“
B 300 – 144 m

Stoka „A2a“
B 300 – 14 m

Stoka „A3“
B 300 – 107 m

Stoka „A4“
B 300 – 74 m

Stoka „A5“
B 300 – 32 m

Stoka „A6“
B 300 – 288 m

Stoka „A7“
B 300 – 175 m

Celkem - 1563 m

Na jednotné kanalizaci se nacházejí dešťové vpusti, které slouží současně jako vstupní revizní šachty, tyto šachty jsou zakresleny v situaci kanalizace.

4.3. Přehled povolených koncentračních hodnot znečištění

Další aktualizace kanalizačního řádu se týká změny kvality vypouštěných odpadních vod v jednotlivých sídlech – Bílenice, Rozsedly, Kadešice. Výše uvedenými rozhodnutími byly změněny ukazatele hodnoty „p“ na všech výustech na následující :

Ukazatel	hodnoty „p“
BSK ₅	40 mg/l
CHSK _{cr}	150 mg/l
NL	50 mg/l

Hodnoty „m“ a další parametry zůstávají v platnosti

Ostatní odstavce Kanalizačního řádu zůstávají v platnosti

Vypracovala 04/2023: I. Šrámková

Schváleno vlastníkem a provozovatelem kanalizace:



Starosta obce

18. Přílohy kanalizačního řádu

1. Doklady

Povolení k vypouštění OV z VKV obce Žihobce

- část Bílenice č.j. 3447/18/ZPR/Kal ze dne 10.12.2018
- část Rozsedly č.j. 3446/18/ZPR/Kal ze dne 10.12.2018
- část Kadešice č.j. 3437/18/ZPR/Kal ze dne 7.12.2018

2. Výkresová část

Situace Kadešice – 1 : 1 000



MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

odbor životního prostředí

nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24

Číslo jednací: 3446/18/ZPR/Kal

V Sušici dne 10.12.2018

Spisová značka: 3446/18/ZPR/Kal

Úředně oprávněná osoba: Ing. Kalná, 039

Kontakt: 376 540 166, mkalna@mususice.cz



OBECNÍ ÚŘAD ŽIHOBCE	Čís. dopor.
Došlo: 11. 12. 2018	Zpracovatel V.
Příloha: 297/2018 č.j.: 297/2018	Ukl. značka

Rozhodnutí nabylo právní moci

dne 24. 12. 2018

ROZHODNUTÍ V Sušici dne 31. 1. 2019

Výroková část

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je

Obec Žihobce, Žihobce 20, 34201 Sušice, IČ 00256366

podle ustanovení § 12 odst. 2 vodního zákona

mění povolení k nakládání s vodami,

které bylo vydáno dne 4.12.2008 pod č.j. 2048/08/ZPR/Kal Městským úřadem Sušice, Odborem životního prostředí, **k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z kanalizace pro veřejnou potřebu, která není zakončena čistírnou odpadních vod**, v kraji Plzeňském, obci Žihobce, katastrální území Rozsedly, recipient - vodní tok Nezdický potok, č.h.p. 1-08-01-0890-0-00.

Souřadnice x,y v systému S- JTSK místa vypouštění orientačně:

VKV 1 - 1131701; 814469

VKV2 - 1131775; 814806

Rozsah změn povolení:

Z výrokové části se vypouští text „podle ust. § 38, odst. 9“

Doplňují se a mění údaje o místě vypouštění odpadních vod:

Vypouštění z VKV1 na pozemku parcelní číslo 86/3

Vypouštění z VKV2 na pozemku parcelní číslo 759

Číselný identifikátor vodního toku: 10100413

Název útvaru povrchových vod: Nezdický potok od pramene po ústí do toku Otava

ID útvaru povrchových vod: HVL_1200

Platnost povolení se prodlužuje **do 31.12.2028.**

Emisní limity ukazatelů znečištění odpadních vod v přípustných hodnotách „p“ v mg/l se snižují na:

ukazatel	hodnota "p"
BSK ₅	40
CHSK _{Cr}	150
NL	50

Odůvodnění:

Obec Žihobce, Žihobce 20, 34201 Sušice podala dne 15.10.2018 žádost o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových č.j. 2048/08/ZPR/Kal ze dne 4.12.2008, které bylo vydáno Městským úřadem Sušice, Odborem životního prostředí. Povolení nabylo právní moci dne 30.12.2008. Platnost povolení je 10 let, tj. do 29.12. 2018. Požadovaná změna povolení spočívá v prodloužení platnosti povolení o 10 let a ve změně čísel pozemků, na kterých dochází k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Ke změnám čísel pozemků dochází v souvislosti s digitalizací katastrálního území Rozsedly. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Podle předloženého zákresu a podle souřadnic x, y uvedených v povolení k vypouštění odpadních vod č.j. 2048/08/ZPR/Kal se odpadní vody z VKV 1 vypouští na pozemku 86/3 a z VKV 2 na pozemku p.č. 759 v k.ú. Rozsedly. V dosavadním povolení byly uvedeny pozemky p.č. 86 (VKV1) a 761/1 (VKV2).

K žádosti bylo přiloženo stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku jako účastníka řízení, kterým je Povodí Vltavy, s.p., Závod Horní Vltava, České Budějovice ze dne 18.9.2018 pod č.j. 49166/2018-143 a rozborů vzorků odpadních vod za roky 2013 – 2018.

Správce povodí a vodního toku souhlasí s prodloužením platnosti povolení k vypouštění odpadních vod na dobu 10 let a uvádí připomínku: „Před skončením platnosti povolení bude předložen v dostatečném předstihu návrh řešení čištění odpadních vod z obce s předpokládaným termínem realizace“. K tomu vodoprávní úřad dodává, že výhledové řešení odkanalizovaní části obce Rozsedly řeší Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, kde se uvádí, že se předpokládá čištění odpadních vod v domovních čistírnách nebo jímání odpadních vod v jímkách a jejich vyvážení na čistírnu odpadních vod v Žihobcích.

Po posouzení žádosti a obsahu povolení č.j. 2048/08/ZPR/Kal ze dne 4.12.2008 vodoprávní úřad dovodil, že povolení lze prodloužit za předpokladu, že budou doplněny do výrokové části údaje, které má povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových obsahovat v souladu s ustanovením § 3 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 401/2015“), a to název a kód vodního útvaru a pro úplnou identifikaci vodního toku číselný identifikátor vodního toku.

Dále vodoprávní úřad zjistil, že povolení, o jehož prodloužení platnosti je žádáno, bylo vydáno jako nadlimitní podle § 38 odst. 9 vodního zákona ve znění platném ke dni vydání povolení. Podle stávajícího znění vodního zákona se jedná o výjimku podle § 38 odst. 12 vodního zákona. Přípustné hodnoty BSK₅, CHSK_{Cr} a NL uvedené ve výrokové části dosavadního povolení jsou vyšší než emisní standardy přípustného znečištění odpadních vod, které stanoví tabulka 1a v příloze č. 1 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., pro zdroje znečištění do 500 EO. V dosavadním povolení se přípustné hodnoty BSK₅, CHSK_{Cr} a NL rovnají maximálním hodnotám, BSK₅ = 60 mg/l, CHSK_{Cr} = 180 mg/l a NL = 70 mg/l. Výsledky rozborů za 5 let dokládají, že odpadní vody na odtoku z kanalizační výusti obvykle splňují požadavky nařízení vlády č. 401/2015 Sb. na jakost odpadních vod dle tabulky 1a v příloze č. 1. Dvakrát za pětileté období došlo ke zvýšení hodnoty nerozpuštěných látek na hodnotu 53,00 mg/l dne 11.6.2018 a 64 mg/l dne 19.9.2016. Dvakrát byly zjištěny hodnoty BSK₅ vyšší než dle požadavků nařízení vlády – a to 5.12.2017, kdy byla zjištěna hodnota 54 mg/l a dne 10.3.2014, kdy byla zjištěna hodnota 74 mg/l. Jednou byla překročena hodnota CHSK_{Cr} – dne 10.3.2014 byla zjištěna hodnota 184 mg/l.

Výjimka podle § 38 odst. 9 vodního zákona se povoluje na nezbytně nutnou dobu, zejména při zkušebním provozu, nezbytných opravách zařízení pro čištění, při haváriích apod. Pro trvání výjimky nebyly uvedeny žádné důvody. Proto vodoprávní úřad z výrokové části vypustil text „podle § 38 odst. 9“, který se vztahoval k nadlimitnímu vypouštění a změnil přípustné hodnoty ukazatelů znečištění tak, aby byly v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb. Po provedených změnách je možné prodloužit povolení o 10 let.

Je třeba, aby vlastník kanalizace důsledně vymáhal, aby z nemovitostí, které jsou na kanalizaci napojené, byly vypouštěny pouze čištěné odpadní vody v takové jakosti, aby byly plněny emisní limity na výusti.

Požadavek povodí na předložení návrhu řešení čištění odpadních vod z obce s předpokládaným termínem realizace vodoprávní úřad neukládal, neboť se nedomnívá, že se jedná o odůvodněný požadavek v případě, kdy uložil limity ukazatelů znečištění splňující nařízení vlády.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, příslušných prováděcích předpisů, z hlediska Národního plánu povodí Labe a Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, a zjistil, že vypouštěním odpadních vod v povoleném rozsahu nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy, a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených.

Vzhledem k tomu, že předložená žádost, obsahuje dostatečný podklad pro posouzení žádosti, rozhodl vodoprávní úřad dle § 115 odst. 11 vodního zákona bezodkladně bez použití ustanovení § 36 a 47 správního řádu.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni podáním učiněným u Městského úřadu Sušice.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Sušice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne doručení, nejdéle však od 10. dne uložení písemnosti k vyvednutí.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ivana Zemenová
vedoucí Odboru životního prostředí

Rozdělovník

Účastníci řízení do vlastních rukou: *datová schránka*

Obec Žihobce, Žihobce 20, 34201 Sušice

Povodí Vltavy s.p., Praha, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **114003250-103944-181211151424** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **3** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 630965138 byla systémem přenesena dne 11.12.2018 v 12:05:05. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 11.12.2018 v 15:14:33. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **2D 99 EA**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **11.12.2018 15:11:27**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **2D CC 46**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Sušice

Adresa: náměstí Svobody 138, 34201 Sušice, CZ

ID datové schránky: i7ab4sa

Typ uživatele: Nejjistěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 11.12.2018 v 15:14:40. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.12.2018 14:14:09. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **2B B5 84**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Ivana Zemenová, vedoucí odboru, Odbor životního prostředí, 415935, Město Sušice [IČ 00256129]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Obec Žihobce

Pracoviště: Obec Žihobce

V Žihobcích dne 11.12.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

JANA VÍTOVCOVÁ

V. Vítovcová

Otisk úředního razítka:



114003250-103944-181211151424

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.